



Abb. 33: TSF-W im Pump&Roll-Einsatz (hier bei einer Ausbildung zur Vegetationsbrandbekämpfung). (Foto: Maushake, Vecheide)

■ Gruppe

Die Besetzung eines Gruppenfahrzeuges wird aufgrund der umfangreichen Ausstattung des Fahrzeuges und des vergleichsweise geringen (oder gar keines) Löschwasservorrates vorrangig stationär im Rahmen einer Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke oder in Kombination mit TLF eingesetzt.

Mögliche Gruppenfahrzeuge:

LF 8/6, LF 10(/6), HLF 10(/10), LF 16/12, HLF 20(/16), LF 20(/16), LF 20-KatS

LF 8, LF 16-TS o.ä. können hier nur dann mit Löschwasser eingesetzt werden, wenn ausreichend Löschwasser über Schläuche oder Wasserentnahmestellen zur Verfügung gestellt werden kann – oder der Einsatz der Einheit ohne Wasser erfolgt.

Die mitgeführte Wassermenge von LF 10/6 etc. reicht i.d.R. nicht aus, um vor Ort autark nennenswerte Löschmaßnahmen ohne Löschwasserversorgung durchführen zu können.

3.1.2 Spezialisierte Löschmannschaften

Löschmannschaften bekämpfen Bodenfeuer, legen Feuerschneisen inkl. Wundstreifen an, führen Nachlöscharbeiten durch und verhindern Brandausbreitung